



Länsstyrelsen
Västerbotten

Yttrande

Datum
2008-05-09

1(2)

Ärendebeteckning
551-5313-2008

Arkivbeteckning
2409-55-126

UMEÅ TINGSRÄTT
Miljödomstolen

Umeå Tingsrätt
Miljödomstolen
Box 138
901 04 UMEÅ

Ink 2008-05-13
Akt. M 4903-04
Aktbil. 47

**Yttrande över provotidsredovisning från Ragn-Sells Avfallsbehandling
AB avseende Fagerlidens deponi på fastigheten Edfastmark 7:242,
Robertsfors kommun
(Mål nr M 4903-04)**

Miljödomstolen har genom kungörelse 2008-04-11 berett Länsstyrelsen
möjlighet att inkomma med yttrande över Ragn-Sells Avfallsbehandling
AB:s (bolaget) provotidsutredning vid rubricerade anläggning.

Länsstyrelsen anför följande:

Av den ingivna provotidsutredningen framgår inte några resultat från prov-
tagning av det vatten som släpps ut från dammar och dagvatten som avleds
från markytor inom anläggningen. Utredningen skulle innefatta en sådan
kartläggning inklusive flödesmätning samt påverkan på omgivningen (ut-
redning U 1).

Uppgifter på sidan 16 i utredningen antyder dock att viss provtagning har
skett på utgående vatten från anläggningen, men någon fullständig redovis-
ning av resultaten finns inte. Det framgår också av rapporten att den avser
omgivningskontroll (yt- och grundvattenprovtagning samt undersökning av
bottenfauna och elfiske i Granån och Flarkån), trots att inledningen i rappor-
ten anger att uppdraget var "en utredning av det vatten som släppts ut från
renvattendammen till recipienten och om detta haft någon påverkan på om-
givningen nedströms avfallsanläggningen". Mätpunkter för utsläppskontrol-
len finns inte heller redovisade på kartor i materialet.

Länsstyrelsen efterlyser således en fullständig redovisning av de provtag-
ningar och analyser inklusive flödesbestämning som skett av utgående lak-
och processvatten från dammar och från dagvattenytor alltifrån driftstart
fram till tidpunkt då redovisningen inlämnades. Resultaten bör presenteras
både i tabellform och grafiskt för att få en tydlig bild över resultaten av ana-
lyserna av samtliga mätparametrar jämfört med de provisoriska utsläpps-
villkoren. Innan en sådan redovisning skett kan man inte säga vid vilken
nivå de slutliga utsläppsvillkoren ska ligga. Uppgifter i utredningen tyder på
att halterna kan sänkas för bl a zink och nickel. En sådan jämförelse måste
göras för samtliga parametrar.

Bolaget har inte heller utifrån resultaten av utsläppskontrollen kommenterat utredningsvillkor U 2, dvs behov av eventuell rening av utgående vatten från anläggningen.


I detta sammanhang vill Länsstyrelsen hänvisa till vad som anfördes i yttrande till domstolen 2007-10-04 (mål M 1092-07) angående bolagets ansökan om ändringstillstånd för utökning av verksamheten:

”Bolaget redogör för de undersökningar som hittills utförts i pågående prøvotidsutredning. Bolaget anför vidare att man ännu inte (2007-08-27) har släppt ut något vatten från renvattenmagasinet till recipient, varför analyser inte har skett under 2007.

Länsstyrelsen ifrågasätter därmed vad som provtas i den pågående prøvotidsutredningen om man inte släpper något vatten till recipient. Om inga analyser tas på vatten i renvattenmagasinet, hur vet bolaget vilka yrkanden som är rimliga som slutliga villkor och ska lämnas till tillståndsmyndigheten under 2008?”

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen:

- att slutliga utsläppsvillkor från dammar och dagvattenytor inte kan fastställas i nuläget.
- att prøvotidsutredningen måste kompletteras då den saknar en redovisning av samtliga provtagningar och analyser som skett av utgående lak- och processvatten från dammar och från dagvattenytor alltifrån driftstart fram till tidpunkt då redovisningen inlämnades. Lika så saknas uppgifter om flödesmätningar, vilka tillsammans med haltbestämningar anger totala mängden föroreningar som släpps ut.
- att prøvotiden bör förlängas ytterligare två år till hösten 2010 för att få ett säkrare underlag för bestämning av slutliga utsläppsvillkor från anläggningen. Omgivningskontrollen bör fortgå under prøvotiden
- att utredningarnas fortsatta genomförande bör ske i nära samarbete med tillsynsmyndigheten. Bolaget är ansvarig för att kalla till samråd med tillsynsmyndigheten.



Percy Gustavsson



Gunnar Önevall

Kopia till:

Miljödomstolen 9 ex
Percy G, Gunnar Ö, Robert E, Lennart M